

BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W KURZĘTNIKU - I ETAP

Nowe Miasto Lub., 05.02.2013 r.

AB.272.1.3.2013

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sal dydaktycznych dla Projektu „Budowa Zespołu szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienie na zapytanie wykonawcy:

PYTANIE NR 1:

Załącznik Nr 1 D do formularza ofertowego – ceny. Poz 4 i 5

Jaki rodzaj montażu projektorów Zamawiający przewiduje: sufitowy czy ścienny nad ekranami?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje montaż wyposażenia, w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem, w następujący sposób:

- a) projektorów z poz. 4 (szt. 5) na ścianie nad ekranami, pod warunkiem uzyskania 95% pokrycia obrazem powierzchni ekranu,
- b) projektora z poz. 5 (szt. 1) na suficie.

Instalację przyłączeniową należy wykonać na ścianie do wysokości 30 cm nad poziomem posadzki w listwach instalacyjnych zakończoną gniazdem wtykowym do połączenia rzutnika z laptopem oraz wyłącznikiem zasilania rzutnika.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że parametry techniczne w zakresie wymiarów ekranów pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 ze zm.), Zamawiający **żąda niezwłocznego** potwierdzenia faksem faktu otrzymania niniejszego pisma.