

Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno)

Nowe Miasto Lub., 26 sierpnia 2013r.

AB.272.1.13.2013

Wykonawcy
wg rozdzielnika

dotyczy : przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją zadania „**Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno)**”

Zgodnie z art.38 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, udzielam wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. W związku z rozbieżnością pomiędzy między opisem technicznym a zapisami STWiOR dotyczącymi frakcji warstwy ścieralnej i wiążącej z asfaltobetonu należy przyjąć frakcję podaną w STWiOR tj. warstwy z asfaltobetonu frakcji 0/11.
2. Dokumentacja techniczna nie obejmuje ustawienia barier ochronnych, zatem ustawienie barier ochronnych nie wchodzi w zakres zadania
3. W trakcie realizacji projektu nie przewiduje się konieczności montażu rur osłonowych.
4. Na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907) zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej :
 - 1) punktu 5.2 lit. a, który otrzymuje brzmienie :

„a) co do oceny posiadania wiedzy i doświadczenia
W celu oceny spełnienia tego warunku wykonawca w załączniku nr 5 *Doświadczenie zawodowe*, zobowiązany jest przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przy czym obowiązek wskazania dotyczy robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. takich, które polegały na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej długości min.1 km i obejmowały swoim zakresem wykonanie co najmniej : podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy profilującej (lub warstwy wiążącej) z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w wykazie (Załącznik nr 5 *Doświadczenie zawodowe*) znajdą się minimum dwie roboty, do których zostaną załączone dowody, określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej”
 - 2) punktu 6.1 lit. a, który otrzymuje brzmienie :



Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno)

„a) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 *Doświadczenie zawodowe*) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przy czym obowiązek wskazania dotyczy robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. takich, które polegały na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej długości min.1 km i obejmowały swoim zakresem wykonanie co najmniej : podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy profilującej (lub warstwy wiążącej) z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym . W związku z tym, na mocy art.38 ust.4a pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przy czym termin składania ofert nie ulega zmianie.

5. Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w jednej warstwie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w dwóch warstwach : warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5 - 63 grubości 12 cm, warstwa górna z kruszywa łamanego 0- 31,5 grubości 8 cm

W załączeniu : treść zapytań.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907), zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

*Pracownik prowadzący sprawę : Joanna Robaczewska – ZDP tel/fax.56 4748230
Sporządził/a: Joanna Robaczewska - ZDP*

Do wiadomości: a/a