



## STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim

### WYDZIAŁ INWESTYCJI, MIENIA I SPRAW GOSPODARCZYCH

Nowe Miasto Lub. dnia, 01 lutego 2016 r.

GM.272.2.1.2016

#### WYJAŚNIENIE Nr 6 TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na wniosek Wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

1. Czy inwestor dopuszcza aby ławy Ł3 pod ścianki działowe można wykonać bezpośrednio pod warstwami posadzkowymi. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania ścian z bloczka betonowego pod ścianki działowe.  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie ław Ł13 pod ścianki działowe z bloczka betonowego pod warstwami posadzkowymi.
2. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 25 ściany fundamentowe należy obustronnie wytynkować oraz zaizolować. W dokumentacji brak jest informacji o wykonywaniu tynków na tych ścianach. Proszę więc o potwierdzenie, że wykonanie tynków i izolacji należy przyjąć w wycenie zgodnie z przedmiarem.  
**Odpowiedź:** Tak, wykonanie tynków i izolacji należy uwzględnić w wycenie.
3. W pozycji 101 przedmiaru robót występuje: „Przyklejenie narożników ochronnych na narożach wg opisu w PT”. Prosimy o podanie jakiego typu narożniki należy zastosować oraz wskazanie miejsc montażu.  
**Odpowiedź:** Narożniki z profili aluminiowych do wys. 2m wtapiane w tynk i wykończone szpachlą gipsową należy zamontować na wystających krawędziach narażonych na uderzenia.
4. Wnosimy o wyrażenie zgody na wykonanie osłony grzejnika typ 1 i typ 5 jako zakończone pod kątem prostym z zaokrągloną krawędzią. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie producenta zaprojektowanej osłony.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
5. Wnosimy o rezygnację z zastosowania szklenia P2 od wewnątrz pomieszczeń dla okien O7 ponieważ jest to technicznie niemożliwe do wykonania. Zaznaczamy, że zespolenia w oknach przeciwpożarowych produkuje się z szyby przeciwpożarowej od wewnątrz, która jest wykonywana z dwóch tafli szkła z przekładką przeciwpożarową i jest to szkło hartowane, nie ma możliwości jej wykonania z szyby klasy P2. W przypadku okna O7 zastosowanie szyby P2 jest możliwe tylko od strony zewnętrznej zespolenia.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szyby P2 od strony zewnętrznej zespolenia.
6. Czy nagrzewnice wodne mają być z komorami mieszania.  
**Odpowiedź:** Nagrzewnice mają być bez komór mieszania.
7. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o kanalizację deszczową zewnętrzną lub potwierdzenie, że nie wchodzi ona w zakres przetargu.  
**Odpowiedź:** Kanalizacja deszczowa zewnętrzna nie wchodzi w zakres ogłoszonego zamówienia.
8. Proszę o potwierdzenie, że wykonania zbiornika retencyjnego nie wchodzi w zakres przetargu.  
**Odpowiedź:** Wykonanie zbiornika retencyjnego nie wchodzi w zakres ogłoszonego zamówienia.

**Zamawiający informuje, że w wyniku wyjaśnień do SIWZ dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz załącznika Nr 4 i Nr 10 do SIWZ.**

**Zmienione dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu ogłoszenia przetargu.**

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wyjaśnienia treści SIWZ.**