

GM.272.2.4.2016

Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące inwestycji „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr.woj.(Ciche) – Nielbark – gr woj. (Brzozie) w km 0+012 na przepust z rur stalowych”

Na podstawie art.38 ust.1, ust..1a i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164), w związku z pytaniami do udzielonych wyjaśnień udzielam wyjaśnień :

Pytanie :

W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 20.06.2016r. na pytanie nr 1 prosimy o udzielenie dalszego wyjaśnienia :

Uzyskana odpowiedź określa właściwości i wymagania PVC z którego mają być wykonane ścianki. W związku z tym, że na ścianki te będą działały jakieś określone siły prosimy o informacje : jaki wymagany jest wskaźnik wytrzymałości Wx profilu na cm³ lub wskaźnik wytrzymałości Wx na 1 m² ścianki. Istotny jest też moment bezwładności „J” na cm⁴ profilu lub ścianki. Odpowiedzi te pozwolą dobrać ściankę o odpowiedniej wytrzymałości do tego zadania.

Odpowiedź :

Ścianki boczne przepustu mają charakter konstrukcyjny i estetyczny. Nie będą na nie działać siły od obciążeń zewnętrznych, a jedynie grunt skarpy bocznej jezdni. Minimalny wskaźnik wytrzymałości ścianki Wx nie powinien być mniejszy niż 320 cm³ na metr, a moment bezwładności ścianki nie mniejszy niż 1.840 cm⁴ na metr.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia, które nie powodują zmiany treści SIWZ, nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyznaczony termin składania ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia treści SIWZ zostały umieszczone na stronie BIP Zamawiającego : <http://www.powiat-nowomiejski.pl/>

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.