

Nowe Miasto Lub., 12 lutego 2018r.

GM.272.2.2.2018

Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N**
Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór

Na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielam wyjaśnień :

Pytanie 1 :

Wnioskujemy o zwiększenie grubości warstwy tj. 2 cm dla powierzchniowego utrwalenia, ponieważ stosują grys frakcji 5-8 mm, gdzie największy wymiar ziarna to 8 mm nie mam możliwości uzyskania 2 cm grubości warstwy

Odpowiedź :

W projekcie przewiduje się jednokrotne ułożenie powierzchniowego utrwalenia. Nie ma konieczności uzyskania warstwy grubości 2 cm. Grubość warstwy wynikać powinna z wymogów dotyczących rodzaju lepszczka i frakcji kruszywa zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (uzupełnienie do załącznika nr 7)

Pytanie 2 :

Prosimy o uzupełnienie SST na powierzchniowe utrwalenie

Odpowiedź :

Załącznik nr 7 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót został uzupełniony o D-05.03.08

Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana.

Uzupełnienie do Załącznika nr 7 o specyfikację D-05.03.08 dostępne jest na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ : <http://www.powiat-nowomiejski.pl/>

Pytanie 3 :

W przypadku braku SST prosimy o podanie czy powierzchniowe utrwalenie ma być wykonane na emulsji zwykłej czy też modyfikowanej.

Odpowiedź :

Do powierzchniowego utrwalenia należy stosować emulsje zgodnie ze specyfikacją techniczną D-05.03.08

Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana stanowiącą uzupełnienie do Załącznika nr 7

Pytanie 4 :

W przypadku braku SST prosimy o podanie czy powierzchniowe utrwalenie ma być wykonane na kruszywie bazaltowym czy też lokalnym

Odpowiedź :

Do powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo zgodnie ze specyfikacją techniczną D-05.03.08

Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana stanowiącą uzupełnienie do Załącznika nr 7

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska