

GM.272.2.3.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór**

Na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 3cm, zamiast powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm³/m²

Odpowiedź :

W projekcie przewiduje się jednokrotne ułożenie powierzchniowego utrwalenia. Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 3 cm, zamiast powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm³/m²