

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania „**Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)**”

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielam wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie że roboty będą wykonywane tylko i wyłącznie w pasie drogowym należącym do Inwestora i na działkach wskazanych w dokumentacji projektowej.

### **Odpowiedź:**

Roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym należącym do Inwestora i na działkach wskazanych w dokumentacji projektowej.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje, dokumenty, uzgodnienia z gestorami sieci itp. w celu wykonania realizacji, a brak jakiegokolwiek z dokumentów nie wpłynie obciążająco na Wykonawcę.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada aktualną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę; projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji, decyzję nr 4 Wójta Gminy Biskupiec o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję Wójta Gminy Biskupiec o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonane roboty jest ryczałtowe. Wykonawca powinien skalkulować koszty w oparciu o dokumentację techniczną na jaką zostało uzyskane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, a przedmiar stanowi część pomocniczą i nie musi być stosowany do wyceny robót. W przypadku zmniejszenia ilości robót Wykonawcy przysługuje pełne wynagrodzenie.

### **Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót

### **Pytanie 4:**

Prosimy o wskazanie jakie materiały rozbiórkowe są własnością Inwestora oraz gdzie należy je dostarczyć.

### **Odpowiedź:**

Elementy prefabrykowane oraz kruszywo łamane pochodzące z rozbiórki podbudowy stanowią własność inwestora należy je dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kurzętniku.

### **Pytanie 5:**

Prosimy o wskazanie gdzie Inwestor planuje wykonanie rowów drogowych ( na planie pzt lub w opisowo w km ) oraz w jakiej ilości? Jest do wiedza niezbędna do złożenia oferty ryczałkowej do owego postępowania przetargowego.

### **Odpowiedź:**

Lokalizacja rowów drogowych jest wskazana w pozycji nr 3 przedmiaru robót.

### **Pytanie 6:**

Prosimy o wyjaśnienie w przedmiarze robót poz. 8 jakich robót ona dotyczy.

### **Odpowiedź:**

Pozycja nr 8 dotyczy formowania nasypów. Zmianie uległ załącznik nr 11 do SWZ Przedmiar robót

**Pytanie 7:**

Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 11 w przedmiarze z jakiej średnicy rury należy wykonać osłonięcie sieci uzbrojenia terenu oraz jakich przewodów to dotyczy.

**Odpowiedź:**

Rury AROT 110 na sieci teletechnicznej.

**Pytanie 8:**

Prosimy o wskazanie jakie krawężniki należy zastosować z w pozycji nr 34 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Krawężniki betonowe 15x30x100 cm w ilości 371 mb. Krawężniki najazdowe 15x22 cm w ilości 315,50 mb na połączeniu krawędzi zjazdu i jezdni w ciągu krawężnika oraz na zakończeniu wszystkich zjazdów.

**Pytanie 9:**

Prosimy o złączenie do dokumentacji przetargowej profili podłużnych kanalizacji deszczowej, szczegółowych rysunków posadowienia studni wpustów, rzędnych posadowienia studni oraz wpustów na całym projektowanym odcinku w miejscach występowania kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź:**

Rzędne wpustów oraz przepustów podane zostały na rysunkach profili podłużnych nr 2.1 i 2.2. Szczegół posadowienia studni wpustu – dodano Załącznik nr 9 – 1 jako uzupełnienie Dokumentacji projektowej

**Pytanie 10:**

Prosimy o załączenie do dokumentacji technicznej rzędnych posadowienia przepustów oraz studni które obejmuje dokumentacja projektowa jako do przebudowy oraz wybudowania oraz złącznie szczegółowych rysunków technicznych posadowienia ścianek czołowych w celu kalkulacji ceny ryczałtowej do złożenia oferty.

**Odpowiedź:**

Rzędne wpustów oraz przepustów podane zostały na rysunkach profili podłużnych nr 2.1 i 2.2. Należy zastosować ścianki czołowe prefabrykowane żelbetowe typowe, dostosowane do przekroju przepustu, np.:



**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że mapa podkładowa stanowiąca podkład do dokumentacji do zgłoszenia robót jest zaktualizowana a wszystkie rozbieżności stanu faktycznego nie będą odciążały Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Mapa jest aktualna na dzień sporządzenia dokumentacji technicznej.

**Pytanie 12:**

Prosimy o wskazanie na mapie lub opisanie w jaki sposób należy umieścić przepusty ( lokalizacja ) pod zjazdami oraz na jakich rzędnych je posadowić , prosimy o dodanie rysunków szczegółowych dla wykonania tych przepustów oraz umocnień ścianek bocznych.

**Odpowiedź:**

Przepusty pod zjazdami należy wykonać za poboczem z zachowaniem minimalnego naziomu nad przepustem 0,50 m. Rzędne dna przepustu dostosowane do rzędnych rowów przy zjeździe. Ścianki czołowe prefabrykowane żelbetowe typowe. Umocnienie kamieniem na zaprawie cementowej dna oraz skarp rowu po 4,0 m<sup>2</sup> przy każdej ściance.

**Pytanie 13:**

Prosimy aby zamawiający dodał projekt stałej organizacji ruchu w celu prawidłowej wyceny kosztów oferty ryczałtowej.

**Odpowiedź:**

Uzupełniono SWZ o załącznik nr 12 Projekt stałej organizacji ruchu

**Pytanie 14:**

Prosimy o jednoznaczne określenie wymiaru odsadzek licząc od krawędzi warstwy ścieralnej dla warstwy profilująco wiążącej, warstwy wyrównującej bitumicznej oraz warstwy podbudowy z KŁSM.

**Odpowiedź:**

Odsadzki wskazane na rysunkach nr 3.2, 3.3, 3.5. Projekt nie przewiduje wykonania warstwy wyrównującej bitumicznej.

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie że w przypadku braku rzędnych studni , przepustów roboty ziemne zostały przyjęte szacunkowo i to na Wykonawcy ciąży obowiązek skalkulowania i wyliczenia mas ziemnych tak aby wykonać prace.

**Odpowiedź:**

Rzędne wpustów oraz przepustów podane zostały na rysunkach profili podłużnych nr 2.1 i 2.2.

**Pytanie 16:**

Projekt zakłada wyniesienie niwelety o warstwy konstrukcyjne, a niekiedy wyżej niż warstwy konstrukcyjne , w całej dokumentacji projektowej ani w przedmiarach pomocniczych brak jest wykonania nasypów. Nasypy będą konieczne do wykonania z jezdni oraz pod poboczami gdzie powstanie znacząca różnica wysokościowa istniejącego terenu w stosunku do nowo wybudowanej drogi . Prosimy aby zamawiający umieścił w przedmiarze robót pozycje dotyczącą wybudowania nasypów , w celu prawidłowego oszacowania kosztów ceny ryczałtowej dla wszystkich oferentów.

**Odpowiedź:**

Zmianie uległ załącznik nr 11 do SWZ Przedmiar robót – poz. Nr 8 dotycząca formowania nasypów.

**Pytanie 17:**

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź:**

Roboty ziemne zostały skalkulowane szacunkowo