



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Znak pisma: ZK.5520.4.2019

Nowe Miasto Lubawskie, 27.03.2019r.

**Szanowny Pan
Mieczysław Łydziański
Radny Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim**


Uwzględniając interpelację Pana Radnego, zgodnie z moim pismem nr ZK.5520.4.2019 z dn. 30.01.2019r skierowanym do Pana r. uprzejmie informuję, że otrzymałem informacje od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące punktów dystrybucji i sprzedaży gazu w butlach propan – butan znajdujących się na terenie powiatu nowomiejskiego w zakresie usytuowania tych obiektów w zgodności do przepisów wynikających z prawa budowlanego oraz prawidłowości w zakresie przechowywania, właściwego oznaczenia, atestacji oraz ważności legalizacji (*odpowiedzi w załączeniu*). Przedłożone informacje bardzo szczegółowo opisują zakresy kompetencji wymienionych powyżej podmiotów w zakresie warunków przechowywania i dystrybucji gazu propan – butan na terenie naszego powiatu. Z przedstawionych informacji wynika również, że zostaną podjęte przez te podmioty dodatkowe czynności prewencyjne dotyczące dystrybucji butli gazu propan – butan. Jednocześnie wskazano, że organem odpowiedzialnym za właściwe oznaczanie, atestację oraz ważność legalizacji tych butli jest Urząd Dozoru Technicznego.

STAROSTA
Andrzej Ochlak

Pracownik prowadzący sprawę: Kazimierz Grzonkowski

Nowe Miasto Lub. 4 marzec 2019 r.

PINB. IK.0320.11.2019



STAROSTWO POWIATOWE

w Nowym Mieście Lub.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2019 roku (data wpływu do inspektoratu 05-02-2019 r.)w sprawie usytuowania obiektów w zgodności z przepisami prawa budowlanego, informujemy, że przepisy Prawa budowlanego nie odnoszą się do dystrybucji gazu w butlach propan butan. Regulacje takie można znaleźć w innych przepisach.

Zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80 poz. 563/

§ 10 ust. 2 W handlowej sieci detalicznej, poza stacjami paliw, dopuszcza się składowanie butli w kontenerach o konstrukcji ażurowej. Kontenery te, o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg., powinny być usytuowane w odległości co najmniej:
- od budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych, a także od innych budynków, jeżeli ich konstrukcja wykonana jest z elementów palnych – 8 m.;
- od pozostałych budynków, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki – 3m.

§ 10 ust. 3 Dopuszcza się składowanie butli w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 m. w poziomie i 9 m. w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych.

Ponadto zgodnie z § 81 ust. 1 pkt. 2 ppkt. a lub ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 243 poz. 2063 z dnia 14 grudnia 2005r.) punkty wymiany gazu propan-butan w butlach gdzie masa składowanego gazu płynnego wynosi do 440 kg gazu powinny być wyposażone min. w 1 gaśnicę proszkową 9 kg. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic CO2 5 kg. zamiast 1 gaśnicy proszkowej.

3. Aktualne badania i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego. Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu powinien być poddawany okresowym badaniom i konserwacji zgodnie z § 3 ust 2 i 3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

4. Brak oznakowania usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego. Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego powinno być zgodne z § 4 ust. 2 pkt. 4 ppkt b Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80 poz. 563/ oraz PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa, Ochrona Przeciwpożarowa.

5. Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru z numerami alarmowymi. Obiekt należy wyposażyć w Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80 poz. 563/.

6. Oznakowanie terenu znakiem zakazu używania otwartego ognia. Oznakowanie terenu znakiem zakazu używania otwartego ognia reguluje § 4 ust. 2 pkt. 4 ppkt. e Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80 poz. 563/.


Ponieważ kontenery azurowe na butle z gazem nie są obiektem budowlanym kontrola spełnienia wymagań określonych w w/w przepisach nie leży w kompetencjach nadzoru budowlanego. Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu nowomiejskiego inspektorzy nadzoru budowlanego w działaniach kontrolnych w terenie zwracać będą uwagę na ewentualne nieprawidłowości i przekazywać informacje wg właściwości służbom Państwowej Straży Pożarnej.

Otrzymują :

1. Adresat

2..a/a

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**


Włodzimierz Kwiatkowski



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w NOWY MIEŚCIE LUBAWSKIM
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Szkolna 5B

Nowe Miasto Lubawskie, 25 marca 2019 r.

PZ.0761.2.1.2019

Starostwo Powiatowe
w Nowym Mieście Lubawskim
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dot. interpelacji Pana Mieczysława Łydziańskiego, Radnego Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

W odpowiedzi na pismo Pana Starosty znak ZK.5520.4.2019, dotyczące punktów dystrybucji i sprzedaży gazu propan-butan znajdujących się na terenie powiatu nowomiejskiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719; oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 67) §14. ust. 2 w handlowej sieci detalicznej, poza stacjami paliw, butle można składować w kontenerach o konstrukcji ażurowej. Kontenery te, o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg, powinny być ustawiane w odległości co najmniej:

- 1) 8 metrów od budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych, a także od innych budynków, jeżeli ich konstrukcja wykonana jest z elementów palnych,
- 2) 3 metrów od pozostałych budynków, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki.

§14. ust. 3 Butle można składować w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 metrów w poziomie i co najmniej 9 metrów w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych.

Dodatkowo zgodnie z § 81. ust 1. pkt. 2 lit. a oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 oraz z 2017 r. poz. 282). Magazyn, w którym są składowane butle z gazem płynnym o masie do 440 kg wyposaża się w gaśnicę proszkową o masie 9 kg. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO₂ o masie 5 kg każda zamiast gaśnicy proszkowej o masie 9 kg.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach, gdzie znajdują się punkty sprzedaży gazu w butlach propan-butan, bądź gaz propan-butan przechowywany jest w kontenerach o konstrukcji ażurowej na potrzeby własne przedsiębiorstw, Komendant powiatowy wszczyna postępowanie administracyjne, gdzie w drodze decyzji administracyjnej nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek usunięcia nieprawidłowości. Także podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w sytuacji, gdy stwierdza się nieprawidłowości kierujący działaniami ratowniczymi pouczają oraz przekazują protokolarne zalecenie właścicielom lub zarządców budynków odnośnie bezpiecznego przechowywania butli z gazem.

Dodatkowo w ramach prewencji społecznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim przekaze do prasy lokalnej oraz zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące usytuowania oraz wyposażenia ażurowych kontenerów w punktach dystrybucji i sprzedaży gazu propan-butan, w zgodności do przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Informujemy również, że organem upoważnionym do kontroli butli z gazem propan butan 11 kg, w zakresie właściwego oznaczenia, atestacji oraz ważności legalizacji jest Urząd Dozoru Technicznego. Legalizacja butli odbywa się raz na 10 lat. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468). Zbiorniki ciśnieniowe przenośne, o pojemności większej niż 0,35 dm³ i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, w tym butle gazowe, podlegają dozorowi technicznemu.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

z poleceniem!

Z-ca KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Mieście Lubawskim
p.o.
st. kpt. mgr inż. Krzysztof Szałkowski