



**WARMIŃSKO-MAZURSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Olsztyn, 11 lipca 2017 r.

WZ.5595.79.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 736 t.j.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 t.j.) zwanego dalej „warunkami technicznymi” oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zwanego dalej „rozporządzeniem MSWiA, po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku nr 1 – chirurgii Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, dz. nr 81/18, obręb 9”, sporządzonej 4 lipca 2017 r. przez rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Wiesława Nowaka (upr. nr 21/95) oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Grzegorza Kniefela (upr. KG PSP nr 435/2001), z określonymi następującymi rozwiązaniami zamiennymi polegającymi na:

1. wyposażeniu budynku nr 1 w system sygnalizacji pożarowej zapewniający ochronę całkowitą z monitoringiem do KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim;
2. wyposażeniu budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 3 lx;
3. zastosowaniu na drogach ewakuacyjnych podświetlanych znaków ewakuacyjnych, z uwzględnieniem zasady widoczności z każdego miejsca co najmniej 2 znaków;
4. zastosowaniu drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 do pomieszczeń technicznych nr 01/14 i 01/28;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1, § 242 ust. 1, § 236 ust. 3, § 227 ust. 5, § 249 ust. 3 pkt 1, § 298 ust. 2, § 271 ust. 1 warunków technicznych oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia MSWiA.

UZASADNIENIE

Przedmiotem wniosku o uzgodnienie rozwiązań zamiennych w trybie § 2 ust. 3a warunków technicznych oraz § 13 ust. 4 rozporządzeniem MSWiA jest budynek nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Mickiewicza 10. Zgodnie z informacjami zawartymi w ekspertyzie obiekt szpitalny w podstawowej funkcji stanowi kompleks dwóch budynków oznaczonych jako nr 1 i nr 2, połączonych ze sobą łącznikami. Przedmiotem ekspertyzy jest budynek nr 1 składający się z czterech kondygnacji nadziemnych, w tym przyziemie i poddasze użytkowe. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 2020,4 m², kubatura 9171,76 m³ i wysokość 17,3 m – budynek średniowysoki. W szpitalu przewiduje się 133 łóżka dla pacjentów, w tym 28 łóżek w budynku nr 1. W ramach przyjętej przez rzeczoznawców koncepcji, budynki nr 1 i nr 2 będą stanowiły oddzielne strefy pożarowe, zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZLII+ZLIII i PM. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku nr 1 określono na poziomie nie niższym niż „B”.

Autorzy ekspertyzy wystąpili o wyrażenie zgody na odstępstwo w zakresie:

1. szerokości spoczników, biegów i wysokości stopni w klatkach schodowych K1 i K2;

2. szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych (będą występować lokalne przewężenia);
3. zamknięcia drzwiami wyjść prowadzących z pomieszczeń punktów pielęgniarstwa nr 1/7 i 2/10a na drogę ewakuacyjną;
4. możliwości ewakuacji do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji na poziomie poddasza użytkowego (kondygnacja przeznaczona wyłącznie dla personelu szpitala);
5. klasy odporności ogniowej R 60 oraz wykonania z materiałów niepalnych schodów w klatce schodowej K2;
6. wysokości balustrady w klatce schodowej K2;
7. odległości pomiędzy ścianami zewnętrznymi budynków nr 1 i nr 2;
8. odległości bliższej krawędzi drogi pożarowej od budynku nr 1.

Szczegółowy zakres odstępstw opisano w punkcie 6.3 „Ekspertyzy technicznej...”.

W ramach rozwiązań zamiennych zaproponowano wykonanie wymienionych na wstępie przedsięwzięć oraz pozostałych zamierzeń dostosowujących obiekt wprost do wymagań obecnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Przedsięwzięcia te winny, zdaniem rzeczoznawców, zapewnić niepogorszenie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Po analizie zaproponowanych wariantów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu szpitala, z uwzględnieniem zakresu i charakteru nieprawidłowości, które pozostaną w budynku w formie niezgodnej z przepisami oraz biorąc pod uwagę stopień zastosowanych w obiekcie zabezpieczeń, Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przychylił się do wniosku strony i uznał, że jego wdrożenie zapewni niepogorszenie stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Akceptując powyższe, uznano za dopuszczalne pozostawienie nieprawidłowości związanych z ewakuacją, ze względu na fakt ograniczenia do minimum występowania warunków wskazujących na stan zagrożenia życia i zdrowia ludzi. W badanym przypadku elementem korzystnym jest przejrzysty układ komunikacyjny budynku, zapewnienie dwóch kierunków ewakuacji, w tym możliwość ewakuacji z kondygnacji przeznaczonych dla pacjentów szpitala do sąsiedniej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. Ponadto zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim skróci do minimum czas alarmowania użytkowników oraz czas przybycia jednostek ratowniczo – gaśniczych.

Zwraca się uwagę, że postanowienie sankcjonuje tylko te nieprawidłowości, które wymienione zostały w przedłożonej ekspertyzie technicznej. Zatem pozostałe, niezwiązane z nimi wymagania techniczno-budowlane i przeciwpożarowe, należy wypełnić zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami i Polskimi Normami.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

PP/JD

Warmińsko-Mazurski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
st. bryg. mgr inż. Mariusz Krawczyk

Załączniki:

Ostemplowana ekspertyza techniczna z 4 lipca 2017 r. wraz z częścią graficzną

Otrzymują:

1. Grzegorz Kniefel
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5G/17
10-457 Olsztyn
2. KW PSP Olsztyn – aa

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim