



Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16; tel. centrala 89 524 83 00; faks 89 679 16 99; e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl; www.wsse.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 20.02.2017 r.

ZNS.9022.3.8.2017.Z

**Szpital Powiatowy
w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie**

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 2 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), po przeanalizowaniu dokumentacji przedłożonej przy wniosku Pana Bogumiła Kurowskiego – Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. – znak: L.dz. SZ.P/DYR/257/2017 z dnia 31.01.2017 r. (data wpływu 01.02.2017 r.)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt technologiczny „Przebudowy i rozbudowy w ramach modernizacji istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” obejmujący: 12-lóżkowy oddział chirurgiczny (na parterze), 10-lóżkowy oddział chirurgiczny (na I piętrze), 6-lóżkowy pododdział geriatryczny oddziału chorób wewnętrznych (na I piętrze).

Adres inwestycji: ul. Mickiewicza, działka nr 81/18 obręb 9, Nowe Miasto Lubawskie
Inwestor: Powiat Nowomiejski
Realizator: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Autor projektu: Andrzej Gąska (data opracowania: styczeń 2017)

Uzasadnienie

W dniu 01.02.2017 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem dotyczącym wydania opinii w zakresie projektu technologicznego „Przebudowy i rozbudowy w ramach modernizacji istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” w zakresie oddziału chirurgicznego oraz pododdziału geriatrycznego oddziału chorób wewnętrznych.

Przedłożona dokumentacja projektowa przewiduje:

- przebudowę istniejących pomieszczeń oddziału chirurgicznego zlokalizowanego na parterze oraz pomieszczeń oddziału chirurgicznego zlokalizowanego na I piętrze budynku,
- utworzenie pododdziału geriatrycznego oddziału chorób wewnętrznych na I piętrze budynku.

W ramach oddziału chirurgicznego (na parterze) zaprojektowano: dwa pokoje 4-lózkowe z bezpośrednim dostępem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk, jeden pokój 2-lózkowy z bezpośrednim dostępem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk, pokój 2-lózkowy wzmoczonego nadzoru, gabinet zabiegowy (opatrunkowy), gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pielęgniarski, pokój przygotowawczy pielęgniarski, pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w natrysk dostępne z komunikacji wewnętrznej oddziału, pomieszczenie WC personelu, brudownik (wyposażony w płuczkę-dezynfektor zintegrowaną ze zlewem do opróżniania kaczek i basenów), magazyn materiałów czystych, pokój socjalny personelu, kuchenkę oddziałową.

W ramach oddziału chirurgicznego (na I piętrze) zaprojektowano: dwa pokoje 4-lózkowe z bezpośrednim dostępem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk, jeden pokój 2-lózkowy z dostępem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk, gabinet zabiegowy (opatrunkowy), gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pielęgniarski, pokój przygotowawczy pielęgniarski, pomieszczenie WC personelu, łazienkę pacjentów (wyposażoną w wózek-wannę) dostępną z komunikacji wewnętrznej oddziału, brudownik (wyposażony w myjnię-dezynfektor zintegrowaną ze zlewem do opróżniania kaczek i basenów), pokój socjalny pielęgniarek, sekretariat, pomieszczenie porządkowe. W komunikacji ogólnodostępnej (przed oddziałem) zaprojektowano pokój socjalny lekarzy.

W ramach pododdziału geriatrycznego oddziału chorób wewnętrznych (na I piętrze) zaprojektowano: jeden pokój 3-lózkowy z bezpośrednim dostępem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk, jeden pokój 2-lózkowy z bezpośrednim dostępem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk, jeden pokój 1-lózkowy z bezpośrednim dostępem do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pielęgniarski, pokój przygotowawczy pielęgniarski, brudownik (wyposażony w myjnię-dezynfektor zintegrowaną ze zlewem do opróżniania kaczek i basenów).

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (pomieszczenia pracy, sale chorych) na parterze oraz na I piętrze wynosi ok. 3,87 m – 3,90 m, z tym że przewiduje się ewentualność ich obniżenia (do wysokości nie mniej niż 3,3 m w świetle) w celu rozproszczenia instalacji pod stropami oraz wykonania sufitów podwieszanych. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przewidziano oświetlenie światłem dziennym (w punktach pielęgniarskich oświetlenie pośrednie).

Dostęp do oddziałów chirurgicznych oraz pododdziału geriatrycznego oddziału chorób wewnętrznych odbywać się będzie z komunikacji ogólnej szpitala.

Po przeanalizowaniu projektu technologicznego „Przebudowy i rozbudowy w ramach modernizacji istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” obejmującego 12-lózkowy oddział chirurgiczny (na parterze), 10-lózkowy oddział chirurgiczny (na I piętrze), 6-lózkowy pododdział geriatryczny oddziału chorób wewnętrznych (na I piętrze) Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdza, że przedstawione rozwiązania zapewnią spełnienie minimalnych wymagań sanitarno-higienicznych określonych w obowiązujących przepisach.

Zastępca
Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
mgr Bożena Najda

Do wiadomości:

1. Dział Epidemiologii w/m
2. PPIS w Nowym Mieście Lubawskim
3. Aa