

RZUT PARTERU
skala 1:100

LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- łącznik pojedynczy p.t.
łącznik świecznikowy p.t.
łącznik schodowy p.t.
łącznik świecznikowy IP44 p.t.
łącznik pojedynczy IP44 p.t.
łącznik schodowy IP44 p.t.
Czujka ruchu i obecności 360 stopni
Przycisk światło p.t.
Lampa bakterioobójcza
Kaseta z licznikiem czasu pracy oraz włącznikiem z kluczykiem

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr inż. Grzegorz Kniefel
upr. nr 435/2004
Oświadczam, że niniejszy projekt jest zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i nie wymaga uwag.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LUXIONA TROLL wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna	
A	Oprawa nastopowa np. X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
B	Oprawa nastopowa np. BERYL N LED O 5Y 3300LM E IP20/44 34 840 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
C	Oprawa ścienna X-WALL K9 LED 2200LM PLX E IP44 24 840 / L-6000 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
D	Oprawa nastopowa np. RUBIN CLEAN LED CRI90 7200LM SHM E IP65 840 / 1210X310 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
E	Oprawa nastopowa np. RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-LINE E IP44 34 840 / 400X400 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
G	Oprawa wpuszczana BERYL LED O 5Y 1600LM E 34 IP20/44 840 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
H	Oprawa nastopowa np. X-LINE LED 2600LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
I	Oprawa nastopowa np. NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
J	Oprawa nastopowa np. AMETYST LED 3000LM PC E IP65 8400 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Z1Aw	Oprawa zewnętrzna awaryjna np. UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2J RU 840 / TERMOSTAT wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Aw1	Oprawa awaryjna np. RUTA N LED 3W RNO 33 1C RU wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Aw2	Oprawa awaryjna np. RUTA N LED 3W RNC 33 1C RU wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Aw3	Oprawa awaryjna np. 4EY LED IP44 4EY/3x1W/B1/SE/MH/RU nastopowa wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Aw4	Oprawa awaryjna np. 4EY LED IP44 4EY/3x1W/B1/SE/MH/RU wpuszczana wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Ew1	Oprawa ewakuacyjna jednostronna np. SK8/1,2W/B1/SE/RU/WL wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Ew2	Oprawa ewakuacyjna dwustronna np. SK8/1,2W/B1/SE/RU/WL wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna

- UWAGI:
1. W przypadku zastosowania sufitów podwieszonych sprawdzić oprawy ośw. i wymienić 1:1.

bpbw BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28
Projektujemy od 1957 roku. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	SPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	SKALA:	1:100
ADRES:	Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9	BRANŻA:	IE
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	DATA:	05.2017r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osiński Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	UPRAWNIENIA	WAM/0064/PWOE/11
OPRACOWAŁ		PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. Łęgowski Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	KUP/0178/POCE/09	
		NR. ZLECENIA:	P/3882/S
		NR. RYSUNKU	E-7