


RG3

proj. TP00-2



- wentylator wentylarny

UWAGA:

- fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie
- rozdzielnicę wykonać jako podtylnikową z drzwiami pełnymi zamkniętymi na zamek
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy w układzie TN-S

<div><div><div>bpbu</div><div>BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.</div><div>10-448 OLSZTYN, UL. GŁOWACKIEGO 28</div></div><div><div>Projektujemy od 1957 roku.</div><div>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</div></div></div>				SKALA: szkic	
OBIEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM				BRANŻA: IE	
ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza 10 dz.nr 81/18 obr.9				DATA: 05.2017r	
PRZEDMIOT RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy TP00-2				NR. ZLECENIA: P/3882/S	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osłowski Sposób wykreślenia: według zasad wykreślenia i umiarkowania i elektronograficznych	WAM/0064/PWOE/11	PODPIS	NR. RYSUNKU E-13	
OPRACOWAŁ		-			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. Legowski Sposób wykreślenia: według zasad wykreślenia i umiarkowania i elektronograficznych	KUP/0178/PWOE/08			