


proj. TPO3-1



- wentylator wywiewny

UWAGA:

- fazy w rozdzielniczy obciążać równomiernie
- rozdzielnicę wykonać jako podtylnkową z drzwiami pełnymi zamykanymi na zamek
- w rozdzielniczy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy
w układzie TN-S

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--|
| <div><div>bpbw</div><div>BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.</div></div> <div>10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28</div> <div>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</div> <div>Projektujemy od 1957 roku.</div> | | | | | |
| OBJEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | | | | | |
| ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza 10 dz.nr 81/1/18 obr.9 | | | | | |
| PRZEDMIOT RSUNKU: Schemat rozdzielnicy TPO3-1 | | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | | mgr inż. Adam Oshtsi <small>Inżynier ds. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small> | | WAMM0064/PWOE/11 | |
| OPRACOWAŁ | | | | PDPPIS | |
| SPRAWDZIŁ | | mgr inż. R. Legowski <small>Sprawdzający instalacje oraz instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne</small> | | KUP/O17/BPOOE/09 | |
| NR. ZLECENIA: | | | | DATA: | |
| NR. RSUNKU | | | | BRANŻA: | |
| P/3882/S | | | | IE | |
| E-36 | | | | szkic | |