


proj. TIT1-3



- fazy w rozdzielni obciążać równomiernie
- rozdzielnicę wykonać jako podtylnkową z drzwiami pełnymi zamkniętymi na zamek
- w rozdzielni pozostawić rezerwę min. 30% miejsc

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA obwody projektowane - samoczynne wyłączanie zasilania w układzie IT

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|-------|-----------------|
| <div><div></div><div>bpbw</div><div>BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.</div><div>10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28</div></div> | | | | | |
| Projektujemy od 1957 roku. | | | | | |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | | | | | |
| OBIEKT: | SZPIITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | | | | |
| ADRES: | Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza 10 dz.nr 81/1/18 obr.9 | | | | |
| PRZEDMIOT RSUNKU: | Schemat rozdzielnicy TIT 1-3 | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Adam Oshtski <small>Sprzedaż i montaż urządzeń i uruchomienie elektronicznych i elektronanergicznych</small> | | WAMM0064/PWOE/11 | PDPIS | |
| OPRACOWAŁ | | | - | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. R. Legowski <small>Sprzedaż i montaż urządzeń i uruchomienie elektronicznych i elektronanergicznych</small> | | KUP/O17B/PWOE/09 | | |
| | | | | | SKALA: szkic |
| BRANZA: | | | | | IE |
| DATA: | | | | | 05.2017r |
| NR. ZLECENIA: | | | | | NR. RSUNKU |
| P/3882/S | | | | | NR. RSUNKU |
| | | | | | E-21 |