


proj. TPO0-1



- kasetka z licznikiem czasu pracy oraz wyłącznikiem z Kluczykiem
- wentylator wentylarny

- UWAGA:
- fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie
 - rozdzielnicę wykonać jako podtytnkową z drzwiami pełnymi zamkniętymi na zamek
 - w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca
 - lokalizacja wentylatora wg branży sanitarnej.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy w układzie TN-S

<div><div><div>bpbw</div><div>BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.</div><div>10-448 OLSZTYN, UL. GŁOWACKIEGO 28</div></div><div><div>Projektujemy od 1957 roku.</div><div>PRACJA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</div></div></div>				
OBIEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM		SKALA: szkic		
ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza 10 dz.nr 81/18 obr.9		BRANŻA: IE		
PRZEDMIOT RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy TPO0-1		DATA: 05.2017r		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osłowski Specjalista ds. instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	WAM/0064/PWOE/11	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3882/S
OPRACOWAŁ		-		NR. RYSUNKU
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. Legowski Specjalista ds. instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	KUP/0178/PWOE/08		E-15