

RZUT PARTERU

skala 1:100

LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Łącznik pojedynczy p.t.
- Łącznik świecznikowy p.t.
- Łącznik schodowy p.t.
- Łącznik świecznikowy IP44 p.t.
- Łącznik pojedynczy IP44 p.t.
- Łącznik schodowy IP44 p.t.
- Czujka ruchu i obecności 360 stopni
- Przycisk światło p.t.

- Lampa bakteriobójcza
- Kaseta z licznikiem czasu pracy oraz włącznikiem z kluczykiem

OPRAWY OŚWIETLENOWE LUXIONA TROLL wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna	
A	Oprawa nastropowa np. X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
B	Oprawa nastropowa np. BERYL N LED O 5Y 3300LM E IP20/44 34 840 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
C	Oprawa nasadenna X-WALL K9 LED 2200LM PLX E IP44 24 840 / L-6000 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
D	Oprawa nastropowa np. RUBIN CLEAN LED CRI80 7200LM SHM E IP65 940 / 1210X310 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
E	Oprawa nastropowa np. RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-LINE E IP44 34 840 / 400X400 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
G	Oprawa wpuszczana BERYL LED O 5Y 1600LM E 34 IP20/44 840 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
H	Oprawa nastropowa np. X-LINE LED 2600LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
I	Oprawa nastropowa np. NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
J	Oprawa nastropowa np. AMETYST LED 3000LM PC E IP65 8400 wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Z1Aw	Oprawa zewnętrzna awaryjna np. UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 21 RU 840 / TERMOSTAT wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Aw1	Oprawa awaryjna np. RUTA N LED 3W RNC 33 1C RU wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Aw2	Oprawa awaryjna np. RUTA N LED 3W RNC 33 1C RU wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Aw3	Oprawa awaryjna np. 4EY LED IP44 4EY/3x1W/B1/ISE/WH/RU nastropowa wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Aw4	Oprawa awaryjna np. 4EY LED IP44 4EY/3x1W/B1/ISE/WH/RU wpuszczana wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Ew1	Oprawa ewakuacyjna jednostronna np. SK8/1 2W/B1/ISE/RU/VL wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna
Ew2	Oprawa ewakuacyjna dwustronna np. SK8/1 2W/B1/ISE/RU/VL wg specyfikacji technicznej nr NP/02546/2017 lub równoważna

UWAGI:

1. W przypadku zastosowania sufitów podwieszonych sprawdzić oprawy ośw. i wymienić 1:1.

<div><div><div>bpbw</div><div>Projektujemy od 1957 roku.</div></div><div><div>BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.</div><div>10-448 OLSZTYN, UL.GŁÓWACKIEGO 28</div></div></div>		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
OBJEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM		SKALA: 1:100	
ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9		BRANŻA: IE	
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		DATA: 05.2017r	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osirski <small>Specjalista instalacyj w zakresie elektrotechniki</small>	UPRAWNIENIA WA00064/PV0E/11	NR. ZLECENIA: P/3882/S
OPRACOWAŁ		-	NR. RYSUNKU
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. Łęgowski <small>Specjalista instalacyj w zakresie elektrotechniki</small>	KUP/0178/P00E/09	E-7

