


proj. TIT1-4



- UWAGA:
- fazy w rozdzielni obciążać równomiernie
 - rozdzielnicę wykonać jako podtytnkową z drzwiami pełnymi zamykanymi na zamek
 - w rozdzielni pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane – samoczynne wyłączanie zasilania w układzie IT

<div><div><div>bpbw</div><div>BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.</div><div>10-448 OLSZTYN, UL. GŁOWACKIEGO 28</div></div><div><div>Projektujemy od 1957 roku.</div><div>PRACJA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</div></div></div>				SKALA: szkic	
OBIEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM				BRANŻA: IE	
ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza 10 dz.nr 81/18 obr.9				DATA: 05.2017r	
PRZEDMIOT RYSUNKU: Schemat rozdzielni TIT1-4				NR. ZLECENIA: P/3882/S	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osłowski Stanowisko: kierownik i autor projektu i funkcji elektrycznych i elektroenergetycznych	WAM0064/PWOE/11	PODPIS		
OPRACOWAŁ		-		NR. RYSUNKU E-23	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. Legowski Stanowisko: autor projektu i funkcji elektrycznych i elektroenergetycznych	KUP10178/PWOE/08			