RZUT PIĘTRA
skala 1:100



Sposób podłączenia paneli medycznych

Oświetlenie pośrednie 3x 3x1,5mm2 Oświetlenie nocne 3x 3x1,5mm2 Oświetlenie do czytania 3x 3x1,5mm2	PS-3	2x 3x2,5mm2 zasilanie 3x1,5mm2 obwód oświetleniowy LgY 6mm2 do szyny wyrównawczej
Oświetlenie pośrednie 2x 3x1,5mm2 Oświetlenie nocne 2x 3x1,5mm2 Oświetlenie do czytania 2x 3x1,5mm2	PS-2	2x 3x2,5mm2 zasilanie 3x1,5mm2 obwód oświetleniowy LgY 6mm2 do szyny wyrównawczej
Oświetlenie pośrednie 3x1,5mm2 Oświetlenie nocne 3x1,5mm2 Oświetlenie do czytania 3x1,5mm2	PS-1	2x 3x2,5mm2 zasilanie 3x1,5mm2 obwód oświetleniowy LgY 6mm2 do szyny wyrównawczej
	KWN-2	4x 3x2,5mm2 zasilanie LgY 16mm2 do szyny wyrównawczej

LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- PEL — Punkt Elektryczno - Logiczny
  - 2x230V
  - Gniazdo RTV/SAT (dostawa gniazd rtv/sat wg. Branży Teletechnicznej)
- PEL — Punkt Elektryczno - Logiczny
  - 2xRJ45 (dostawa RJ wg. Branży Teletechnicznej)
  - 2x230V DATA (czerwone z kluczem)
  - 2x230V
- PEL — Punkt Elektryczno - Logiczny w puszce podłogowej
  - 4xRJ45 (dostawa RJ wg. Branży Teletechnicznej)
  - 2x230V DATA (czerwone z kluczem)
  - 2x230V
- PEL — Punkt Elektryczno - Logiczny IP44
  - 4x230V
  - 2xRJ45
- 230V — Punkt zasilający urządzenie 230V, zasilanie poprzez gniazdko IP44 n.t.
- 400V — Punkt zasilający urządzenie 400V, zasilanie poprzez gniazdko 3P+N+PE 16A IP55 n.t.
- 24V — Punkt zasilający urządzenie 24V,
- 230V — Punkt zasilający urządzenie ppoż sprzed wył ppoż,
- 400V — Punkt zasilający urządzenie ppoż sprzed wył ppoż,
- Gniazdko wtyczkowe 3P+N+PE IP44 z rozłącznikiem 0-1
- Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze IP44
- Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze
- Gniazdko wtyczkowe podwójne 2x1 IP44
- Gniazdko wtyczkowe podwójne 2x1
- Tablica elektryczna

UWAGI:

1. Instalację elektryczną należy prowadzić w tynku nad sufitem podwieszanym w korytkach perforowanych
2. Instalacje wykonać bezpuszkowo
3. włączniki instalować na wysokości 1,4m od posadzki docelowej (chyba że opisy na rysunku stanowią inaczej.)
4. Przewody elektryczne prowadzić innymi trasami niż przewody niskoprądowe.
5. Istniejącą instalacje elektryczną w projektowanym budynku zdemontować.
6. Przed przystąpieniem do robót kierownik robót elektrycznych powinien porozumieć się z Użytkownikiem w celu ostatecznego ustalenia lokalizacji gniazd ogólnych, wypustów i włączników.
7. Przed przystąpieniem do robót kierownik robót elektrycznych powinien porozumieć się z kierownikami robót budowlanych i sanitarnych w celu skoordynowania prac.

bpbw — Projektujemy od 1957 roku.

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.

10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM				SKALA: 1:100
ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9				BRANŻA: IE
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PIĘTRA				DATA: 05.2017r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osiński Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WAM/0064/PWOE/11	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3882/S
OPRACOWAŁ		-		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. Łęgowski Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	KUP/0178/POOE/09		NR. RYSUNKU E-4