RZUT PARTERU

skala 1:50

BILANS POWIERZCHNI

nr	pomieszczenie	posadzka	[m²]
1/1	hol+korytarz	posadzka istn.	31,47
1/2	hol+korytarz	posadzka istn.	20,64
K1	klatka schodowa		22,67
1/3	korytarz	wykładzina PCV	50,50
K3	klatka schodowa	gres	27,93
1/4	brudownik	wykładzina PCV	5,96
1/5	łazienka dla pacjentów	terakota	6,25
1/6	kuchenka oddziałowa	terakota	13,52
1/7	punkt pielęgniarski	wykładzina PCV	23,97
1/8	punkt przygotowań pielęgn.	wykładzina PCV	2,68
1/9	przedsionek	wykładzina PCV	2,94
1/10	gab.diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina PCV	9,93
1/11	przedsionek	terakota	2,23
1/12	wc personelu	terakota	2,32
1/13	pokój personelu	wykładzina PCV	6,50
1/14	mag. materiałów czystych	wykładzina PCV	2,70
1/15	pokój wzmożonego dozoru	wykładzina PCV	17,81
K2	klatka schodowa		10,94
1/16	łazienka	terakota	3,12
1/17	pokój 2-łóżkowy	wykładzina PCV	18,27
1/18	pokój 4-łóżkowy	wykładzina PCV	30,72
1/19	łazienka	terakota	3,17
1/20	łazienka	terakota	3,50
1/21	pokój 4-łóżkowy	wykładzina PCV	30,64
1/22	pok.diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina PCV	17,48
1/23 +1/30	pomieszczenia nie objęte opracowaniem		
POWIERZCHNA NETTO PARTERU			**336,39**
SUMA POWIERZCHNI NETTO			**1489,01**
POWIERZCHNIA ZABUDOWY			**612,60**

istniejące utwardzenie terenu

projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej

Jednostka zewnętrzna - pom. 3/9
Qel (min,nom,maks.):
Chłodzenie: 0,40/1,6/2,20 kW (230V)
Grzanie: 0,34/1,76/3,15 kW (230V)

Centrala wentylacyjna 1N-1W
Qe=2,5kW (3x400V)
Qg=11,0kW (glikol propylen,40%, 70/50)

Jednostka zewnętrzna - pom. 1/15
Qel = 1,70kW (230V)

Centrala wentylacyjna 2N-2W
Qe=1,5kW (3x400V)

Klimatyzator - j. wewn.
Qch=5,0kW

Filtr F7

Czerpnia ścienna 250x250

Czerpnia ścienna 200x200

Wyrzutnia 450x400

opaska z kostki betonowej szer.50cm

opaska z kostki betonowej szer.200cm

drzwi napowietrzające

wycieraczka obiektowa

Luksfery 20x20 EI60

EI30 z samozamykaczem

EI60

RTV A

TP150

Hp

bpbw
Przedsiębiorstwo od 1991 roku

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM			SKALA: 1:50
ADRES:	Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9			BRANŻA: SANITARNA
PRZEDMIOT RYSUNKU:	wentylacja mechaniczna - rzut parteru			DATA: 06.2017r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Robert Błażek	UPRAWNIENIA WAM/0021/PWOS/08	PODPIS	NR. EGZEMPL. P/3882/S
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Szarek	-		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Łapuć	4/09/OL		NR. RYSUNKU WM-BW -02