

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączanie zasilania
w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy
w układzie TN-s

UWAGA:
- fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie
- rozdzielnicę wykonać jako podtynkową z drzwiami pełnymi zamykanymi na zamek
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28
Projektujemy od 1957 roku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	SKALA: szkic
ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza 10 dz.nr 81/18 obr.9	BRANZA: IE
PRZEDMIOT RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy RW	DATA: 05.2017r
	NR. ZLECENIA: P/3882/S
	NR. RYSUNKU E-11

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osiński Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WAM/0064/PWOE/11	PODPIS
OPRACOWAŁ		-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. Łęgowski Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	KUP/0178/POOE/09	