


# LEGENDA

- CSP — Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna czujka dymu
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Sygnalizator akustyczno-optyczny
- Sygnalizator optyczny
- Moduł wyjścia/wejścia
- Zasilacz 24V do zastosowań ppoż
- CT — Sterownik trzymaczy
- Chwytak elektromagnetyczny ze zworą
- Przycisk drzwiowy
- CO — Centrala oddymiania
- Siłownik klapy oddymiania
- Siłownik drzwiowy
- Siłownik łańcuchowy
- Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania
- Puszka połączeniowa ppoz typu PIP
- Zwora elektromagnetyczna
- Zamek typu SOMFY
- Przycisk awaryjny wyjścia
- Przycisk wyjścia
- ZAS — Zasilacz
- Czujnik wiatrowo-deszczowy

**BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.**
**10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28**
bpbw — Projektujemy od 1957 roku.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBIEKT: | SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM | SKALA: | 1:100 |
| ADRES: | Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9 | BRANŻA: | T |
| PRZEDMIOT RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. SYSTEM ODDYMIANIA | DATA: | 07.2017r |
| | | NR. ZLECENIA: | P/3882/S |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | mgr Dariusz Rybaczyk<br>Specjalność telekomunikacyjna | UPRAWNIENIA WAM/0152/ ZHOT/05 | PODPIS |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Rafał Bagiński | - | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Piotr Raczyński<br>Specjalność telekomunikacyjna | WAM/0104/ POOT/08 | |

NR. RYSUNKU: T-02